ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00852/26

Серия RU № 0599528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Адрес места нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности: 141212, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул. Центральная, 15. ОГРН: 1027700415665. Телефон: (495) 529-76-39. Адрес электронной почты: gruppa@vings-m.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Адрес места нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141212, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул. Центральная, 15.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные нормально открытые и нормально закрытые КЛОП-2(120), в т.ч. морозостойкого исполнения, прямоугольного и круглого сечения, гидравлическим диаметром до 1000 мм (включительно), с электроприводом или электромагнитным приводом, расположенным снаружи корпуса, выпускаемые по ТУ 4854-012-45384742-2011 «Клапан противопожарный системы вентиляции КЛОП-2».
Предел огнестойкости клапанов противопожарных нормально открытых КЛОП-2(120)-НО при установке в проеме легкой (гибкой) и капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном двухстороннем тепловом воздействии или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI 120 по ГОСТ 34720-2021.
Предел огнестойкости клапанов противопожарных нормально закрытых КЛОП-2(120)-НЗ при установке в проеме легкой (гибкой) и капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI 120 по ГОСТ 34720-2021.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний: №№ 2/К120 от 18.05.2026, 2/К121 от 18.05.2026, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства № 3090/АА от 11.08.2025, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Бунакова Инна Викторовна).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». Срок служба клапана до списания – 12 лет. Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды - 1-5 по ГОСТ 15150-69. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 04.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.05.2026 **ПО** 20.05.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Варлаков Евгений Олегович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, г., 5 г., «Б», ТЗ № 152.